

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020970301001905

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备
产品名称: 低压成套开关设备
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.12-2013
生产企业名称: 浙江正泰智能电气有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 李然
电话: 021-377911111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-03-11
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301001905

产品系列、型号、规格:

InModule 主母线: $I_nA=2500A\sim 1000A$, $I_{cw}=50kA$; 馈电柜配电母线: $I_{nc}=1900A\sim 630A$, $I_{cw}=50kA$; 控制柜配电母线: $I_{nc}=600A\sim 400A$, $I_{cw}=50kA$; $U_e=400V$, $U_i=1000V$ (进线柜、馈电柜)/ $800V$ (控制柜); $50Hz$; $IP40$

联系人:

李然

电话:

021-377911111

电子邮箱:

li.ran@noark.cn

指定签字人:


自我声明时间:

2020-03-17

自我声明地点:

上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。