



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012032-657291
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NB8-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: NB8-40</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 54 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-08-24</p> <p>完成日期: 2020-09-26</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p>
---	---


试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NB8-40
 Ui:500V;Uimp:4kV;
 Ue: AC230V;
 In: 1A,2A, 3A, 4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;
 瞬时脱扣类型:B 型,C 型;
 lcs=Icn:6kA;
 极数:1P+N (1 个保护极,N 极可开闭).

主检: 王 炜 签名:  日期: 2020-10-16

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2020-10-16

签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-10-16



备 注:

NB8-40	C10:#24	B40:#17-#19	B10:#37
C40:#01-#16	C6:#22	#30-#32	B6:#38
C32:#20	C4:#26	B32:#33	B4:#39
C25:#21	C3:#27	B25:#34	B3:#40
C20:#22	C2:#28	B20:#35	B2:#41
C16:#23	C1:#29#43-#45	B16:#36	B1:#42