



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012032-657288
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NB8-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 小型断路器 型号: NB8-63 商 标: 样品数量: 252 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-08-24 完成日期: 2020-10-10</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 NB8-63
 Uimp: 4kV;
 Ui: 500V;
 Ue: AC230V/AC400V(1P) , AC230V(1P+N), AC400V(2P,3P,3P+N,4P);
 In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;
 Ics:6kA;
 Icn:6kA;
 极数: 1P,1P+N(1 个保护极, N 极可开闭),2P,3P,3P+N(3 个保护极, N 极可开闭),4P;
 适用于隔离;

主检:  日期: 2020.10.12
审核:  日期: 2020.10.12
签发:  日期: 2020.10.12



备注: 无