



产品认证证书

证书编号: CQC21012285262

发证日期: 2021年02月03日

有效期至: 2026年02月03日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
NJR5-15/ZX2, NJR5-15/ZX3, NJR5-15/ZX4, NJR5-15/ZX5, NJR5-15/ZX6, NJR5-22/ZX2, NJR5-22/ZX3, NJR5-22/ZX4, NJR5-22/ZX5, NJR5-22/ZX6, NJR5-30/ZX2, NJR5-30/ZX3, NJR5-30/ZX4, NJR5-30/ZX5, NJR5-30/ZX6, NJR5-37/ZX2, NJR5-37/ZX3, NJR5-37/ZX4, NJR5-37/ZX5, NJR5-37/ZX6, NJR5-44/ZX2, NJR5-44/ZX3, NJR5-44/ZX4, NJR5-44/ZX5, NJR5-44/ZX6, NJR5-60/ZX2, NJR5-60/ZX3, NJR5-60/ZX4, NJR5-60/ZX5, NJR5-60/ZX6, NJR5-74/ZX2, NJR5-74/ZX3, NJR5-74/ZX4, NJR5-74/ZX5, NJR5-74/ZX6, NJR5-90/ZX2, NJR5-90/ZX3, NJR5-90/ZX4, NJR5-90/ZX5, NJR5-90/ZX6; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 陆杨

中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012285262

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-15/ZX2, NJR5-15/ZX3, NJR5-15/ZX4, NJR5-15/ZX5, NJR5-15/ZX6,
NJR5-22/ZX2, NJR5-22/ZX3, NJR5-22/ZX4, NJR5-22/ZX5, NJR5-22/ZX6,
NJR5-30/ZX2, NJR5-30/ZX3, NJR5-30/ZX4, NJR5-30/ZX5, NJR5-30/ZX6,
NJR5-37/ZX2, NJR5-37/ZX3, NJR5-37/ZX4, NJR5-37/ZX5, NJR5-37/ZX6,
NJR5-44/ZX2, NJR5-44/ZX3, NJR5-44/ZX4, NJR5-44/ZX5, NJR5-44/ZX6,
NJR5-60/ZX2, NJR5-60/ZX3, NJR5-60/ZX4, NJR5-60/ZX5, NJR5-60/ZX6,
NJR5-74/ZX2, NJR5-74/ZX3, NJR5-74/ZX4, NJR5-74/ZX5, NJR5-74/ZX6,
NJR5-90/ZX2, NJR5-90/ZX3, NJR5-90/ZX4, NJR5-90/ZX5, NJR5-90/ZX6;

Uimp: 8kV;

Ui: 660V (NJR5-15/ZX2, NJR5-22/ZX2, NJR5-30/ZX2, NJR5-37/ZX2,
NJR5-44/ZX2, NJR5-60/ZX2, NJR5-74/ZX2, NJR5-90/ZX2, NJR5-15/ZX3,
NJR5-22/ZX3, NJR5-30/ZX3, NJR5-37/ZX3, NJR5-44/ZX3, NJR5-60/ZX3,
NJR5-74/ZX3, NJR5-90/ZX3);

1000V (NJR5-15/ZX4, NJR5-22/ZX4, NJR5-30/ZX4, NJR5-37/ZX4, NJR5-44/ZX4,
NJR5-60/ZX4, NJR5-74/ZX4, NJR5-90/ZX4, NJR5-15/ZX5, NJR5-22/ZX5,
NJR5-30/ZX5, NJR5-37/ZX5, NJR5-44/ZX5, NJR5-60/ZX5, NJR5-74/ZX5,
NJR5-90/ZX5, NJR5-15/ZX6, NJR5-22/ZX6, NJR5-30/ZX6, NJR5-37/ZX6,
NJR5-44/ZX6, NJR5-60/ZX6, NJR5-74/ZX6, NJR5-90/ZX6);

Ith: 15A (NJR5-15/ZX2, NJR5-15/ZX3, NJR5-15/ZX4, NJR5-15/ZX5,
NJR5-15/ZX6), 22A (NJR5-22/ZX2, NJR5-22/ZX3, NJR5-22/ZX4, NJR5-22/ZX5,
NJR5-22/ZX6), 29A (NJR5-30/ZX2, NJR5-30/ZX3, NJR5-30/ZX4, NJR5-30/ZX5,
NJR5-30/ZX6), 36A (NJR5-37/ZX2, NJR5-37/ZX3, NJR5-37/ZX4, NJR5-37/ZX5,
NJR5-37/ZX6), 42A (NJR5-44/ZX2, NJR5-44/ZX3, NJR5-44/ZX4, NJR5-44/ZX5,
NJR5-44/ZX6); 57A (NJR5-60/ZX2, NJR5-60/ZX3, NJR5-60/ZX4, NJR5-60/ZX5,
NJR5-60/ZX6); 70A (NJR5-74/ZX2, NJR5-74/ZX3, NJR5-74/ZX4, NJR5-74/ZX5,
NJR5-74/ZX6); 84A (NJR5-90/ZX2, NJR5-90/ZX3, NJR5-90/ZX4, NJR5-90/ZX5,
NJR5-90/ZX6);

Ue: AC220V (NJR5-15/ZX2, NJR5-22/ZX2, NJR5-30/ZX2, NJR5-37/ZX2,
NJR5-44/ZX2, NJR5-60/ZX2, NJR5-74/ZX2, NJR5-90/ZX2), AC380V
(NJR5-15/ZX3, NJR5-22/ZX3, NJR5-30/ZX3, NJR5-37/ZX3, NJR5-44/ZX3,
NJR5-60/ZX3, NJR5-74/ZX3, NJR5-90/ZX3), AC460V (NJR5-15/ZX4,



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012285262

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-22/ZX4, NJR5-30/ZX4, NJR5-37/ZX4, NJR5-44/ZX4, NJR5-60/ZX4,
NJR5-74/ZX4, NJR5-90/ZX4), AC575V (NJR5-15/ZX5, NJR5-22/ZX5,
NJR5-30/ZX5, NJR5-37/ZX5, NJR5-44/ZX5, NJR5-60/ZX5, NJR5-74/ZX5,
NJR5-90/ZX5), AC690V (NJR5-15/ZX6, NJR5-22/ZX6, NJR5-30/ZX6,
NJR5-37/ZX6, NJR5-44/ZX6, NJR5-60/ZX6, NJR5-74/ZX6, NJR5-90/ZX6);
Ie: 15A (NJR5-15/ZX2, NJR5-15/ZX3, NJR5-15/ZX4, NJR5-15/ZX5,
NJR5-15/ZX6), 22A (NJR5-22/ZX2, NJR5-22/ZX3, NJR5-22/ZX4, NJR5-22/ZX5,
NJR5-22/ZX6), 29A (NJR5-30/ZX2, NJR5-30/ZX3, NJR5-30/ZX4, NJR5-30/ZX5,
NJR5-30/ZX6), 36A (NJR5-37/ZX2, NJR5-37/ZX3, NJR5-37/ZX4, NJR5-37/ZX5,
NJR5-37/ZX6), 42A (NJR5-44/ZX2, NJR5-44/ZX3, NJR5-44/ZX4, NJR5-44/ZX5,
NJR5-44/ZX6); 57A (NJR5-60/ZX2, NJR5-60/ZX3, NJR5-60/ZX4, NJR5-60/ZX5,
NJR5-60/ZX6); 70A (NJR5-74/ZX2, NJR5-74/ZX3, NJR5-74/ZX4, NJR5-74/ZX5,
NJR5-74/ZX6); 84A (NJR5-90/ZX2, NJR5-90/ZX3, NJR5-90/ZX4, NJR5-90/ZX5,
NJR5-90/ZX6);
Pe: 4kW (NJR5-15/ZX2), 5.5kW (NJR5-22/ZX2), 7.5kW (NJR5-30/ZX2, NJR5-15/ZX3),
9kW (NJR5-15/ZX4), 11kW (NJR5-37/ZX2, NJR5-44/ZX2, NJR5-22/ZX3, NJR5-15/ZX5,
NJR5-15/ZX6), 15kW (NJR5-60/ZX2, NJR5-30/ZX3, NJR5-22/ZX4),
18.5kW (NJR5-74/ZX2, NJR5-37/ZX3, NJR5-30/ZX4, NJR5-22/ZX5, NJR5-22/ZX6),
22kW (NJR5-90/ZX2, NJR5-44/ZX3, NJR5-37/ZX4, NJR5-30/ZX5, NJR5-30/ZX6),
30kW (NJR5-60/ZX3, NJR5-44/ZX4, NJR5-37/ZX5, NJR5-44/ZX5, NJR5-37/ZX6),
37kW (NJR5-74/ZX3, NJR5-60/ZX4, NJR5-44/ZX6), 45kW (NJR5-90/ZX3, NJR5-74/ZX4,
NJR5-60/ZX5), 55kW (NJR5-90/ZX4, NJR5-74/ZX5, NJR5-60/ZX6), 75kW (NJR5-90/ZX5,
NJR5-74/ZX6), 90kW (NJR5-90/ZX6);

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20;

附件



中国质量认证中心