

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107287710

发证日期: 2021年03月01日

有效期至: 2026年03月01日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
NJR5-110/ZX2, NJR5-110/ZX3, NJR5-110/ZX4, NJR5-110/ZX5,
NJR5-110/ZX6, NJR5-150/ZX2, NJR5-150/ZX3, NJR5-150/ZX4, NJR5-150/ZX5,
NJR5-150/ZX6; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陈昕 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107287710

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-110/ZX2, NJR5-110/ZX3, NJR5-110/ZX4, NJR5-110/ZX5, NJR5-110/ZX6,

NJR5-150/ZX2, NJR5-150/ZX3, NJR5-150/ZX4, NJR5-150/ZX5, NJR5-150/ZX6;

U_{imp}: 8kV;

U_i: 660V (NJR5-110/ZX2, NJR5-150/ZX2, NJR5-110/ZX3, NJR5-150/ZX3);

1000V (NJR5-110/ZX4, NJR5-150/ZX4, NJR5-110/ZX5, NJR5-150/ZX5,

NJR5-110/ZX6, NJR5-150/ZX6);

I_{th}: 103A (NJR5-110/ZX2, NJR5-110/ZX3, NJR5-110/ZX4, NJR5-110/ZX5, NJR5-110/ZX6),

140A (NJR5-150/ZX2, NJR5-150/ZX3, NJR5-150/ZX4, NJR5-150/ZX5, NJR5-150/ZX6);

U_e: AC220V (NJR5-110/ZX2, NJR5-150/ZX2),

AC380V (NJR5-110/ZX3, NJR5-150/ZX3),

AC460V (NJR5-110/ZX4, NJR5-150/ZX4),

AC575V (NJR5-110/ZX5, NJR5-150/ZX5),

AC690V (NJR5-110/ZX6, NJR5-150/ZX6);

I_e: 103A (NJR5-110/ZX2, NJR5-110/ZX3, NJR5-110/ZX4, NJR5-110/ZX5, NJR5-110/ZX6),

140A (NJR5-150/ZX2, NJR5-150/ZX3, NJR5-150/ZX4, NJR5-150/ZX5, NJR5-150/ZX6);

P_e: 30kW (NJR5-110/ZX2), 37kW (NJR5-150/ZX2), 55kW (NJR5-110/ZX3),

75kW (NJR5-150/ZX3, NJR5-110/ZX4, NJR5-110/ZX5), 90kW (NJR5-150/ZX4),

110kW (NJR5-150/ZX5, NJR5-110/ZX6), 132kW (NJR5-150/ZX6);

使用类别: AC-53a;

极数: 3P; 防护等级: IP20;



中国质量认证中心