



产品认证证书

证书编号: CQC21012285062

发证日期: 2021年02月03日

有效期至: 2026年02月03日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6, NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012285062

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6,
NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6,
NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6,
NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6,
NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6;

U_{imp}: 8kV;

U_i: AC660V (NJR5-440/ZX2, NJR5-500/ZX2, NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2,
NJR5-710/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-500/ZX3, NJR5-560/ZX3,
NJR5-630/ZX3, NJR5-710/ZX3);

AC1000V (NJR5-440/ZX4, NJR5-500/ZX4, NJR5-560/ZX4, NJR5-630/ZX4,
NJR5-710/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-500/ZX5, NJR5-560/ZX5,
NJR5-630/ZX5, NJR5-710/ZX5, NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6,
NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX6);

I_{th}: 404A (NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6);
459A (NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6);
514A (NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6);
579A (NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6);
634A (NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6);

U_e: AC220V (NJR5-440/ZX2, NJR5-500/ZX2, NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2, NJR5-710/ZX2);
AC380V (NJR5-440/ZX3, NJR5-500/ZX3, NJR5-560/ZX3, NJR5-630/ZX3, NJR5-710/ZX3);
AC460V (NJR5-440/ZX4, NJR5-500/ZX4, NJR5-560/ZX4, NJR5-630/ZX4, NJR5-710/ZX4);
AC575V (NJR5-440/ZX5, NJR5-500/ZX5, NJR5-560/ZX5, NJR5-630/ZX5, NJR5-710/ZX5);
AC690V (NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6, NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX6);



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC21012285062

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

le: 404A (NJR5-440/ZX2、NJR5-440/ZX3、NJR5-440/ZX4、NJR5-440/ZX5、NJR5-440/ZX6);
459A (NJR5-500/ZX2、NJR5-500/ZX3、NJR5-500/ZX4、NJR5-500/ZX5、NJR5-500/ZX6);
514A (NJR5-560/ZX2、NJR5-560/ZX3、NJR5-560/ZX4、NJR5-560/ZX5、NJR5-560/ZX6);
579A (NJR5-630/ZX2、NJR5-630/ZX3、NJR5-630/ZX4、NJR5-630/ZX5、NJR5-630/ZX6);
634A (NJR5-710/ZX2、NJR5-710/ZX3、NJR5-710/ZX4、NJR5-710/ZX5、NJR5-710/ZX6);
Pe: 110kW (NJR5-440/ZX2), 132kW (NJR5-500/ZX2), 160kW (NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2),
200kW (NJR5-710/ZX2), 220kW (NJR5-440/ZX3), 250kW (NJR5-500/ZX3, NJR5-440/ZX4)
280kW (NJR5-560/ZX3, NJR5-500/ZX4), 315kW (NJR5-630/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-440/ZX5),
355kW (NJR5-710/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-500/ZX5), 400kW (NJR5-710/ZX4, NJR5-560/ZX5,
NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6), 450kW (NJR5-630/ZX5), 500kW (NJR5-710/ZX5,
NJR5-560/ZX6), 560kW (NJR5-630/ZX6), 630kW (NJR5-710/ZX6);

使用类别：AC-53a;

极数：3P;

防护等级：IP20;

附件



中国质量认证中心