



产品认证证书

证书编号: CQC21012286389

发证日期: 2021年02月08日

有效期至: 2026年02月08日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
NJR5-180/ZX2, NJR5-180/ZX3, NJR5-180/ZX4, NJR5-180/ZX5,
NJR5-180/ZX6, NJR5-220/ZX2, NJR5-220/ZX3, NJR5-220/ZX4, NJR5-220/ZX5,
NJR5-220/ZX6, NJR5-264/ZX2, NJR5-264/ZX3, NJR5-264/ZX4, NJR5-264/ZX5,
NJR5-264/ZX6, NJR5-320/ZX2, NJR5-320/ZX3, NJR5-320/ZX4, NJR5-320/ZX5,
NJR5-320/ZX6, NJR5-370/ZX2, NJR5-370/ZX3, NJR5-370/ZX4, NJR5-370/ZX5,
NJR5-370/ZX6; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012286389

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-180/ZX2, NJR5-180/ZX3, NJR5-180/ZX4, NJR5-180/ZX5, NJR5-180/ZX6,
NJR5-220/ZX2, NJR5-220/ZX3, NJR5-220/ZX4, NJR5-220/ZX5, NJR5-220/ZX6,
NJR5-264/ZX2, NJR5-264/ZX3, NJR5-264/ZX4, NJR5-264/ZX5, NJR5-264/ZX6,
NJR5-320/ZX2, NJR5-320/ZX3, NJR5-320/ZX4, NJR5-320/ZX5, NJR5-320/ZX6,
NJR5-370/ZX2, NJR5-370/ZX3, NJR5-370/ZX4, NJR5-370/ZX5, NJR5-370/ZX6;

Uimp: 8kV

Ui: 660V (NJR5-180/ZX2, NJR5-220/ZX2, NJR5-264/ZX2, NJR5-320/ZX2,
NJR5-370/ZX2, NJR5-180/ZX3, NJR5-220/ZX3, NJR5-264/ZX3,
NJR5-320/ZX3, NJR5-370/ZX3);

1000V (NJR5-180/ZX4, NJR5-220/ZX4, NJR5-264/ZX4, NJR5-320/ZX4,
NJR5-370/ZX4, NJR5-180/ZX5, NJR5-220/ZX5, NJR5-264/ZX5,
NJR5-320/ZX5, NJR5-370/ZX5, NJR5-180/ZX6, NJR5-220/ZX6,
NJR5-264/ZX6, NJR5-320/ZX6, NJR5-370/ZX6);

Ith: 167A (NJR5-180/ZX2, NJR5-180/ZX3, NJR5-180/ZX4, NJR5-180/ZX5, NJR5-180/ZX6),
207A (NJR5-220/ZX2, NJR5-220/ZX3, NJR5-220/ZX4, NJR5-220/ZX5, NJR5-220/ZX6),
248A (NJR5-264/ZX2, NJR5-264/ZX3, NJR5-264/ZX4, NJR5-264/ZX5, NJR5-264/ZX6),
300A (NJR5-320/ZX2, NJR5-320/ZX3, NJR5-320/ZX4, NJR5-320/ZX5, NJR5-320/ZX6),
349A (NJR5-370/ZX2, NJR5-370/ZX3, NJR5-370/ZX4, NJR5-370/ZX5, NJR5-370/ZX6);

Ue: AC220V (NJR5-180/ZX2, NJR5-220/ZX2, NJR5-264/ZX2, NJR5-320/ZX2, NJR5-370/ZX2),
AC380V (NJR5-180/ZX3, NJR5-220/ZX3, NJR5-264/ZX3, NJR5-320/ZX3, NJR5-370/ZX3),
AC460V (NJR5-180/ZX4, NJR5-220/ZX4, NJR5-264/ZX4, NJR5-320/ZX4, NJR5-370/ZX4),



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012286389

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC575V (NJR5-180/ZX5, NJR5-220/ZX5, NJR5-264/ZX5, NJR5-320/ZX5, NJR5-370/ZX5),
AC690V (NJR5-180/ZX6, NJR5-220/ZX6, NJR5-264/ZX6, NJR5-320/ZX6, NJR5-370/ZX6);
Ie: 167A (NJR5-180/ZX2, NJR5-180/ZX3, NJR5-180/ZX4, NJR5-180/ZX5, NJR5-180/ZX6),
207A (NJR5-220/ZX2, NJR5-220/ZX3, NJR5-220/ZX4, NJR5-220/ZX5, NJR5-220/ZX6),
248A (NJR5-264/ZX2, NJR5-264/ZX3, NJR5-264/ZX4, NJR5-264/ZX5, NJR5-264/ZX6),
300A (NJR5-320/ZX2, NJR5-320/ZX3, NJR5-320/ZX4, NJR5-320/ZX5, NJR5-320/ZX6),
349A (NJR5-370/ZX2, NJR5-370/ZX3, NJR5-370/ZX4, NJR5-370/ZX5, NJR5-370/ZX6);
Pe: 45kW (NJR5-180/ZX2), 55kW (NJR5-220/ZX2), 75kW (NJR5-264/ZX2),
90kW (NJR5-320/ZX2, NJR5-180/ZX3), 110kW (NJR5-370/ZX2, NJR5-220/ZX3,
NJR5-180/ZX4), 132kW (NJR5-264/ZX3, NJR5-220/ZX4, NJR5-180/ZX5),
150kW (NJR5-264/ZX4), 160kW (NJR5-320/ZX3, NJR5-220/ZX5, NJR5-180/ZX6),
185kW (NJR5-370/ZX3, NJR5-320/ZX4, NJR5-264/ZX5), 200kW (NJR5-220/ZX6),
220kW (NJR5-370/ZX4), 250kW (NJR5-320/ZX5, NJR5-264/ZX6),
280kW (NJR5-370/ZX5), 315kW (NJR5-320/ZX6), 355kW (NJR5-370/ZX6);
使用类别: AC-53a;
极数: 3P;
防护等级: IP20;

附件



中国质量认证中心