

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2006010302211013

发证日期：2021年07月22日

有效期至：2030年12月29日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 NHD50-1600/3□□□□□、NHS50-1600/3□□□□□；Uimp:6kV；Ui:800V；Ith:1600A； Ue:AC400V/690V；400V:ie:1600A；690V:ie:1250A；Icw:19.2kA/1s；Icm(峰值):38.4kA(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)；使用类别:AC-21B(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)，AC-20B(NHD50-1600/311、NHS50-1600/311)；极数：3P；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2006010302211013


第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

N H □ 50 -1600 /3 □□ □□ □



中国质量认证中心