

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302211012

发证日期: 2021年07月22日

有效期至: 2030年12月29日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 NHD50-630/3□□□□□、NHS50-630/3□□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:630A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:630A; 690V:Ie:500A; Icw:7.56kA/1s; Icm(峰值):12.85kA(NHD50-630/312~314, NHS50-630/312~314); 使用类别:AC-21B(NHD50-630/312~314, NHS50-630/312~314), AC-20B(NHD50-630/311, NHS50-630/311); 极数:3P; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2006010302211012

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心