

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107290131

发证日期: 2022年01月21日

有效期至: 2031年03月23日

委托企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 电动机保护用断路器  
Ex9S80;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 03 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107290131

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9S80

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 14-20A, 18-25A, 23-32A, 30-40A, 38-50A, 48-63A, 60-72A, 70-80A;

过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;

Ics, Icu 见下表;

使用类别: A, AC-3;

适用于隔离;


额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10;

极数: 3P;

Ue	AC400/415V		AC690V
In	14-20A 至 23-32A	30-40A 至 70-80A	14-20A 至 70-80A
Ics(kA)	100	50	8
Icu(kA)	100	50	8

型号的解释:



中国质量认证中心